



MAZOWIECKA  
firmaroku•2014



**Kozienna Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.**

26-900 Kozienna ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705;  
REGON 141511694



PRZEDSIĘBIORSTWO  
**FAIR PLAY**  
2013

TI.280.23.2018.ZDZO.1.DB

Kozienna 18.07.2018 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na **rozbudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w m. Świerże Górne** - nr TI.280.23.2018.ZDZO.

### WYJAŚNIENIE NR 1 do treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiający odpowiada:

#### **Pytanie 1**

Czy trójniki preizolowane montujemy na sieci dla przyłączy które nie będą budowane?

*Odpowiedź*

*Nie montujemy trójników preizolowanych na sieci dla przyłączy, które nie będą budowane.*

#### **Pytanie 2**

Czy w studzienkach przyłącza domowego są zawory preizolowane?

*Odpowiedź*

*W studzienkach przyłącz są zawory preizolowane.*

#### **Pytanie 3**

Czy na przyłączy jest jedna studzienka fi 425 PE (w SIWZ jest 21 studzienek) – przyłączy 11?

*Odpowiedź*

*Na każdym z 11 przyłącz jest do zamontowania jedna studzienka fi 425 PE.*

#### **Pytanie 4**

Czy na zwężkach też są studzienki (oznaczenia na rysunkach są identyczne dla zaworów i zwężek)?

*Odpowiedź*

*Na zwężkach nie ma studzienek.*

*Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek*