

Informacja Kozienickiej Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. o jakości wody

Parametr jakości wody	jednostka	Stacja Uzdatniania Wody							Najwyższa wartość dopuszczalna ¹⁾
		Kozienice ul. Rodzinna 1	Kozienice ul. Słoneczna 2	Janów	Nowa Wieś	Łuczynów	Stanisławice	Wola Chodkowska	
Data próbki	–	21.09.2026	21.09.2026	21.09.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	–
Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne									
Mętność	NTU	0,11	0,35	< 0,10 ⁴⁾	0,29	0,31	0,13	0,97	1
Barwa	mg Pt/l	5	5	5	5	5	5 ⁴⁾	10	–
Zapach	–	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Smak	–	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Odczyn	pH	7,4	7,5	7,6	7,5	7,6	7,8	7,5	6,5 – 9,5
Twardość ⁵⁾	mg CaCO ₃ /l	167,6	167,1	184,1	–	–	–	–	60 – 500
Jon amonowy	mg/l	< 0,14 ⁴⁾	0,23	< 0,14 ⁴⁾	–	–	–	–	0,50
Chlor wolny	mg/l	0,06	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	0,3
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	μS/cm	507	491	481	435	466	390	350	2500
Żelazo	μg/l	< 50 ⁴⁾	< 50 ⁴⁾	< 50 ⁴⁾	–	–	< 50 ⁴⁾	–	200
Parametry mikrobiologiczne									
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	j.t.k./1ml [Niepewność]	2 [1;5]	nie wykryto	2 [1;5]	–	1 [1;5]	1 [1;5]	–	Bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy Coli	j.t.k./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	j.t.k./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	j.t.k./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r., poz. 2294)

2) Poniżej granicy oznaczalności

3) Poniżej granicy oznaczalności

4) Dolna granica zakresu pomiarowego metody

5) Wyniki z poprzednich kwartałów